

"ПОГОДЖЕНО"
 Головний інженер
 РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"

Чабан А.А.

" 20 р.

Форма Ф-1Т

Заходи з енергозбереження на 2017 рік

| № з п. | Найменування енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ) | Місце впровадження ЕЗЗ | Вартість розробки і впровадження ЕЗЗ та джерела фінансування | | Економія паливно-енергетичних ресурсів | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | | тис. грн. | код джерела фінансування | разом зекономлено, тис. т.п. | вартість зекономлених ПЕР, тис. грн. | у тому числі: | | | | | | |
| | | | | | | | природний газ, млн. м куб. | нафтопродукти, тис. т. | вугілля, тис. т. | електроенергія, ГВт.ч, млн. кВт.г | теплоенергія, тис. Гкал | інші види палива, тис. т.з.п. | |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Технічне переоснащення насосного обладнання артезіанських свердловин №10, 15, 18а водозабірною майданчика "Горбаків" | с. Горбаків | 704,51 | 3 | 0,0187 | 99,634 | | | | 0,05202 | | | |
| 2 | Оснащення обладнання системою управління насосними агрегатами на артезіанських свердловинах №13 та 26 водозабірною майданчика "Горбаків" | с. Горбаків | 55,82 | 3 | 0,0237 | 125,835 | | | | 0,0657 | | | |
| 3 | Технічне переоснащення електронасосного обладнання на артезіанських свердловинах водозабірною майданчика №3 м.Рівне | м. Рівне | 566,23 | 3 | 0,0243 | 165,397 | | | | 0,0676 | | | |
| 4 | Оснащення обладнання системою управління насосним агрегатом №4 на ВНС "Новий двір" м. Рівне | м. Рівне | 463,90 | 3 | 0,0578 | 392,940 | | | | 0,1606 | | | |
| 5 | Технічне переоснащення системи технологічного обліку на свердловинах №2, 23, 27 водозабірною майданчика №3 м.Рівне | м. Рівне | 32,98 | 3 | 0,0138 | 93,770 | | | | 0,0383 | | | |
| 6 | Технічне переоснащення системи технологічного обліку на свердловинах №10, 15, 18а водозабірною майданчика "Горбаків" | с. Горбаків | 64,91 | 3 | 0,0230 | 122,340 | | | | 0,0639 | | | |
| 7 | Технічне переоснащення запірної арматури на водопровідних системах м. Рівне для регулювання зон тиску | м. Рівне | 1629,76 | 3 | 0,1610 | 1094,238 | | | | 0,4472 | | | |
| 8 | Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №1 по вул. Замковій, 32 м. Рівне | м. Рівне | 492,51 | 3 | 0,0151 | 102,700 | | | | 0,0420 | | | |
| 9 | Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №8 по вул. Здолбунівській, 17-В м. Рівне | м. Рівне | 172,34 | 3 | 0,0228 | 155,089 | | | | 0,0634 | | | |

| № з п. | Найменування енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ) | Місце впровадження ЕЗЗ | Вартість розробки і впровадження ЕЗЗ та джерела фінансування | | Економія паливно-енергетичних ресурсів | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | | тис.грн. | код джерела фінансування | разом зекономлено, тис. тун. | вартість зекономлених ПЕР, тис. грн. | у тому числі: | | | | | | |
| | | | | | | | природний газ, млн. м куб. | нафтопродукти, тис. т | вугілля, тис. т | електроенергія, млн. кВт·г | теплоенергія, тис. Гкал | інші види палива, тис. т у.п. | |
| 10 | Технічне переоснащення запірної арматури на КНС №10 м. Рівне | м. Рівне | 142,57 | | 3 | 0,0134 | 91,269 | | | | 0,037 | | |
| 11 | Оснащення обладнання ситемою управління повітродувкою №2 на ОСК м. Рівне | м. Рівне | 500,63 | | 3 | 0,0931 | 632,947 | | | | 0,259 | | |
| 12 | Оснащення КНС м. Рівне приладами технологічного обліку | м. Рівне | 174,26 | | 3 | 0,0194 | 132,122 | | | | 0,054 | | |
| Разом | | | 5000,42 | 0,0 | 1 | 0,4863 | 3208,2801 | | | | 1,3507 | | |
| | | | | 0,0 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | 5000,4 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 0,0 | 4 | | | | | | | | |

Енергоменеджер



Мошківська Ю.Ю.